

Số: 164 /NT-PCCC

Kiên Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2023

V/v chấp thuận kết quả nghiệm thu
về phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sài Gòn - Rạch Giá

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 253/TD-PCCC ngày 12/11/2007; Giấy chứng nhận nghiệm thu số 108/GCN-PC66 ngày 13/10/2015; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 103/TD-PCCC ngày 01 tháng 9 năm 2023 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Kiên Giang;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) số 07/ĐNNT-PCCC ngày 18/10/2023 của Công ty cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá, người đại diện là ông Trần Quốc Khánh, chức vụ: Tổng Giám đốc;

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC ngày 15/12/2023 của Đoàn kiểm tra nghiệm thu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kiên Giang chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của công trình Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá, hạng mục: Nhà ăn điểm tâm với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng: Số 844 Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá.

Đơn vị thi công hệ thống PCCC: Công ty TNHH MTV Đại Hùng Long Phát Kiên Giang.

Đơn vị Giám sát thi công: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Anvietcons.

Quy mô hạng mục: Nhà ăn điểm tâm, xây dựng 01 tầng nổi, diện tích xây dựng 224m², chiều cao đỉnh mái 6.3m, chiều cao PCCC: 0.75m. Bố trí các phòng chức năng như: Khu nhà ăn 152 chỗ diện tích xây dựng 178.1m², Khu bếp diện tích xây dựng 27.1m², khu vệ sinh diện tích xây dựng 18.8m². Hạng mục công trình sử dụng hệ thống cấp khí LPG 160kg cho khu bếp.

Nội dung được nghiệm thu về PCCC:

Bố trí công năng công trình có liên quan đến PCCC;

- Giao thông cho xe chữa cháy; Lối, đường thoát nạn;

- Khoảng cách an toàn PCCC; Giải pháp ngăn cháy lan;
- Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC; Bậc chịu lửa;
- Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy bằng nước;
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn;
- Trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án chống sét;
- Hệ thống cấp khí LPG cho khu bếp (160kg);.

Các yêu cầu kèm theo:

- Quá trình hoạt động phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan;

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng. /Val

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục C07, Bộ Công an;
- Lưu: VT, PCCC(TM), T.(02).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Thượng tá Phạm Mạnh Hùng